

PIANTA CABINA

N.B.  
 LE FORATURE A PAVIMENTO DEL LOCALE  
 ENEL SONO DA VERIFICARE.  
 LE FORATURE A PAVIMENTO DEL LOCALE  
 UTENTE SONO DA VERIFICARE

sem **masolini** s.r.l.  
 Via Valdibruno n.165  
 51033 PISTOIA  
 tel.0573.400833 - fax 0573.0931150

COMMESSA

oggetto: **CABINA PREFABBRICATA IN C.A.V. TIPO MONDIBLOCCO**  
 Cliente: **Destinazione finale:**


Descrizione foglio:  
**PIANTA CABINA**

revisione di questo foglio  
 data

A


foglio: 02 di 04  
 CODICE DISGNO EDT  
 per: INF/M/VDW/G  
**Numero Targoi**  
 RIF. EDIT

SEZIONE A - A




<b>sem massolini s.r.l.</b> Via Valdibruno n.165 51033 PISTOIA tel.0573.400833 - fax 0573.0931150		COMMESSA	
Oggetto: <b>CABINA PREFABBRICATA IN C.A.V. TIPO MONDIBLOCCO</b>		Cliente: Destinazione finale:	
Descrizione foglio: <b>SEZIONE A-A</b>		revisione di questo foglio data	
Foglio: 03 di 04 CODICE DISGND EDIT		A	
per: INF/M/DM/GV <b>Numero Targoi</b> RIF. EDITI			

VISTA 1




ASPIRATORE ED LICCI  
diam. mm.250 del tipo  
omologato ENEL  
tabulig 2092 Edizione  
3-2016

VISTA 2




Passante per cavi  
temporanei Ø cm 15  
con dispositivo  
chiusura e chiave  
sicurezza

VISTA 3



VISTA 4



<b>sem masolini s.r.l.</b> Via Valdibrana n.165 51033 PISTOIA tel.0573.400833 - fax 0573.0931150		COMMESSA	
Oggetto: <b>CABINA PREFABBRICATA IN C.A.V. TIPO MONDIBLOCCO</b>		Descrizione foglio: <b>VISTE</b>	
Cliente: Destinazione finale:		revisione di questo foglio data	
		A	
foglio: 04 di 04 CODICE DISGNO EDIT		per: INF/AV/DIV/GV Numero Targoi RIF. EDITI	